


LEGENDA

— — punkty stałe


③ — numer pionu

①.3
20° — numer pomieszczenia
— temperatura obliczeniowa

C33/30/200 — typ grzejnika / wysokość / długość

UWAGA

Średnice nieopisanych gałęzek grzejnikowych wynoszą dz18

		44-200 Rybnik, ul. Jankowicka 23/25 tel. 32/ 755-94-72, fax. 32/ 423-86-60 www.energosystemrybnik.pl, biuro@energosystemrybnik.pl		
TYTUŁ RYSUNKU:		Rzut I piętra w kamienicy		
TYTUŁ OPRACOWANIA:		PBW podłączenia budynku przy ul. Sobieskiego 14 do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie wewnętrznej instalacji c.o.		
NAZWA I ADRES OBIEKTU:		Budynek mieszkalno-usługowy przy ul. Sobieskiego 14 w Rybniku		
INWESTOR:		ZGM w Rybniku, ul. Kościuszki 17, 44-200 Rybnik		
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS	DATA: 04.2015
OPRACOWAŁ	mgr inż. Marcin Tatarczyk			SKALA: 1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Witold Opaliński	1340/03/U/C		NR RYS.: 4