



ZAKŁAD  
GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ



44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17

tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89

[www.zgm.rybnik.pl](http://www.zgm.rybnik.pl), e mail: [zgm@zgm.rybnik.pl](mailto:zgm@zgm.rybnik.pl)

Rybnik, 07.08.2015 r.

DZP.1120.0038.2015

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 07.08.2015 r.**

dot. przetargu nieograniczonego na

**„Podłączenie budynku mieszkalnego przy ul. Sobieskiego 20 w Rybniku do miejskiej sieci ciepłowniczej oraz wykonanie termomodernizacji i wewnętrznej instalacji c.o.”**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.**

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

#### Pytanie 1:

Proszę o załączenie projektu części elektrycznej do dokumentacji przetargowej. Pozycje przedmiaru ‘kalkulacja indywidualna’ są niemożliwe do wycenienia z uwagi na brak dokładnych ilości oraz projektu. Proszę o podanie wytycznych dla rzetelnego przygotowania oferty

#### Odpowiedź:

Zakres prac elektrycznych w węźle ciepłym jest zawarty w opisie technicznym projektu instalacji c.o. pkt. 7 Pomieszczenie wymiennikowni w kamienicy:

„Do pomieszczenia wymiennikowni należy doprowadzić energię elektryczną oraz wyposażyć je w oświetlenie i gniazdko wtykowe. Należy wykonać zasilanie elektryczne napięciem 230V, 50 Hz urządzeń w węźle wymiennikowym. Podłączenia do urządzeń należy wykonać wg ich DTR. Instalacja winna być wykonana przez uprawnionego elektryka zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wszystkie urządzenia w węźle winny być uziemione, a skuteczność instalacji uziemiającej należy potwierdzić badaniem przez uprawnionego elektryka i odpowiednim protokołem z badań.”