



ZAKŁAD
GOSPODARKI
MIESZKANIOWEJ



44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17

tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89

www.zgm.rybnik.pl, e mail: zgm@zgm.rybnik.pl

Rybnik, 05.10.2015 r.

DZP.1120.0045.2015

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 05.10.2015 r.
dot. przetargu nieograniczonego na**

**„Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej muru oporowego ze schodami
terenowymi przy Placu Żołnierza 2 w Rybniku”**

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.
Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

Czy można prosić o dokładne sprecyzowanie, jaki jest to mur kamienny? (jest to mur z kamienia, żelbetonowy obłożony kamieniami?)

Odpowiedź:

Mur jest wykonany z nieregularnego kamienia granitowego.

Pytanie 2:

Bardzo proszę o podanie dokładnej lokalizacji gdyż nie potrafimy odnaleźć tego też muru, może jest możliwość zamieszczenia dokładnej mapki do zapytania?

Odpowiedź:

Zamawiający dołącza mapkę lokalizacyjną oraz zdjęcia muru .