

Rybnik, 21.01.2016 r.

ZAKŁAD  
GOSPODARKI  
MIESZKANIOWEJ



44-200 RYBNIK, UL. KOŚCIUSZKI 17

tel.: 032 429 48 60, 032 422 60 36, fax: 032 429 48 89

[www.zgm.rybnik.pl](http://www.zgm.rybnik.pl), e mail: [zgm@zgm.rybnik.pl](mailto:zgm@zgm.rybnik.pl)

DZP.1120.0001.2016

### **ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 21.01.2016 r.**

dot. przetargu nieograniczonego na  
**” Przebudowa i remont budynku mieszkalnego przy ul. Gen Andersa 13 w Rybniku w wyniku którego powstanie 10 lokali socjalnych”.**

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

#### Pytanie 1:

Proszę o informację pozwalającą na optymalną wycenę stolarki okiennej.

1/ w przedmiarze jest wykaz okien -ilość okien piwnicznych wynosi 14 szt.

a

w wykazie stolarki Op1 wynosi 12 szt.

2/ w przedmiarze brak okna nad wejściem szt. 1

a

w zestawieniu elewacji istnieje

3/ w wykazie stolarki podział okien Op3 , Op4 , Op5 , różni się od okien w zestawie elewacji.

Jaką opcję przyjąć do wyceny stolarki okiennej.

#### Odpowiedź:

Ad. 1. Przyjąć do wyceny ilość okien piwnicznych zgodnie z przedmiarem: 14 szt.

Ad. 2. Przyjąć do wyceny okno nad wejściem: 1 szt. o wym. 120x180 cm.

W przedmiarze konstrukcyjno-budowlanym należy dodać na końcu pozycję nr 297 KNNR 3 0701-04 „ Wykucie z muru ościeżnic i wstawienie nowych okien zespolonych” (zgodnie z widokiem elewacji) ilość : 2,16 m<sup>2</sup>.

Ad. 3. Przyjąć do wyceny okna Op3, Op4, Op5 z podziałem jak na widoku elewacji.