



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0023.2016

Rybnik, dnia 6 kwietnia 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 05.04.2016 r.

dot. przetargu nieograniczonego na

” Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej termomodernizacji i wykonania instalacji c.o. w budynkach przy ul. Gen. Andersa 16, 18, 20 i 28 w Rybniku”.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

1. Czy należy zaprojektować węzły? Czy węzły mają być tylko na c.o. czy na c.o. i c.w.u.?

Odpowiedź:

Zgodnie ze ST należy przygotować projekt pomieszczenia SWC wyposażony w instalacje wod.-kan. i elektryczną z podlicznikami. Wyposażenie węzła po stronie PEC. Węzły należy przygotować jedynie pod instalację c.o.

Pytanie 2:

2. Czy należy zaprojektować centralną c.w.u. czy zasilanie c.w.u. jest etażowe w gestii lokatorów i pozostaje bez zmian /poza zakresem opracowania (np. po likwidacji podków w piecach węglowych) czy ewentualnie należy zaprojektować zmiany w zasilaniu c.w.u.?

Odpowiedź:

Po przeprowadzeniu inwentaryzacji obiektów i likwidowanych pieców węglowych, które były źródłem przygotowania cwu. wiadomo będzie ile trzeba przyjąć bojlerów elektrycznych.