



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0030.2016

Rybnik, dnia 19 kwietnia 2016 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dnia 18 kwietnia 2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego „Naprawa dwóch pochylni dla rowerów z wykonaniem balustrady w budynku mieszkalnym przy ul. Pierwszej Brygady 1 w Rybniku”

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1.

w SIWZ w przedmiocie zamówienia należy wymienić i uzupełnić balustrady metalowe, brak w pozycjach przedmiaru. Proszę o podanie ilości balustrad.

Odpowiedź:

W przedmiarze należy dodać pozycję nr 19 do wyceny:

KNR-W 4-01 1301-03 "Wymiana lub uzupełnienie balustrad schodowych lub balkonowych prostych" 16,5 m x 2 szt. = 33 mb.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **27.04.2016 r.** do godz. **9:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.04.2016 r. o godz. 12:00** w sali narad (pokój nr 4) .