



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0031.2016

Rybnik, dnia 22 kwietnia 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 21 i 22 kwietnia 2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego „Wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybnik”.

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wnioski o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęły po terminie przewidzianym na ich złożenie.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1.

Proszę o sprawdzenie zgodności w ilości stolarki okiennej.

Schemat okien ADM II , str.2 – nie zgadza się ilość poszczególnych okien z sumą wszystkich okien na tej stronie.

Taka sama sytuacja w ADM I , str.5.

Odpowiedź 1:

Schemat okien ADM II, str. 2 powinno być 1 szt. okna nr 9.

Schemat okien ADM I, szt. 5 – podsumowanie okien powinno wynosić 17 sztuk.

Pytanie 2.

Proszę o określenie czy współczynnik przenikania ciepła U (max 1,0 Wm²·K) dotyczy całego okna czy tylko szyby.

Odpowiedź 2:

Współczynnik przenikania ciepła U dotyczy tylko szyby (wkładu okiennego) a jego wartość nie może być większa niż 1,0 Wm² K.