



# Rzemieślniczy Zakład Usługowy

**Mistrz Kominiarski Ochociński Roman**

Rybnik – 8 44 – 253 ul. Astronautów 1 C / 9

**Kom 570000753**

CZŁONEK KORPORACJI MISTRZÓW KOMINIARSKICH WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

CZŁONEK KORPORACJI KOMINIARZY POLSKICH

**Rybnik dnia 29.09.2016 r**

## OPINIA WSTĘPNA Nr 21 / 2016

**Z wyników przeprowadzonych oględzin – urządzeń ogrzewczo-kominowych**


**Ul Przemysłowa 17**

Sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego

Ob. Ochociński Roman

Opinia dotyczy : wykonania CO gazowego w pomieszczeniu zaplecza

1. W pomieszczeniu zaplecza zamontować piec CO gazowy z komorą zamkniętą
2. Piec podłączyć do komina wyznaczonego przez mistrza kominiarskiego
3. Do przewodu kominowego zamontować wkład kominowy ze stali nierdzewnej
4. Zaleca się montaż stalfleksu o przekroju 80 mm
5. Piec co podłączyć zgodnie z rysunkiem
6. Zastosować układ rozdzielny, pobór powietrza do spalania przez rurę ze ściany zewnętrznej
7. W planowanych pomieszczeniach biurowych oraz pomieszczeniu zaplecza jak również pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych, zastosować układ wentylacji mechanicznej wywiewnej z jednoczesnym zamontowaniem nawiewników okiennych w ilości niezbędnej do wietrzenia pomieszczeń.
8. W miejscach łączenia instalacji gazowej ( gwint, kolanko, śrubunek ) pozostawić otwory rewizyjne w celu kontroli podłączeń.
9. Wszystkie instalacje techniczne, dymowe, wentylacyjne, spalinowe oraz instalacja gazowa w dniu odbioru mają być odkryte, umożliwiając naoczną kontrolę połączeń i podłączeń.
10. Po wykonaniu wszystkich zaleceń instalacja musi być poddana odbiorowi przez mistrza kominiarskiego i administrację budynku



potwierdzenie odbioru opinii

dnia. .... podpis .....

**ZAKŁAD KOMINIARSKI**  
**Roman Ochociński**  
44-253 Rybnik, ul. Astronautów 1C/9  
NIP: 692-173-60-55  
( uprawniony mistrz kominiarski )  
tel. 501 719 946  
( pieczęć i podpis )