



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0055.2016

Rybnik, dnia 15 listopada 2016 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dnia 15 listopada 2016 r.

Dot. przetargu nieograniczonego: „Remont lokalu usługowego przy ul. Przemysłowej 17 będącego w zasobie Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku”.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1.

czy kocioł gazowy kondensacyjny ma być jednofunkcyjny czy dwufunkcyjny

Odpowiedź 1:

Kocioł gazowy dwufunkcyjny zgodnie z opisem technicznym punkt 7. Zestawienie materiałów – projekt wykonawczy.

Pytanie 2.

czy można zamienić przewód powietrzny do kotła na przewód spalinowo powietrzny i zrezygnować z przewodu spalinowego montowanego w istniejącym kominie

Odpowiedź 2:

Odprowadzenie spalin i doprowadzenie powietrza do kotła wykonać zgodnie z dokumentacją projektową i opinią kominiarską.

Pytanie 3.

proszę o udostępnienie projektu instalacji wod – kan

Odpowiedź 3:

Zamawiający nie dysponuje projektem wod. - kan.