



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0015.2017

Rybnik, dnia 8 maja 2017 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 04.05.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na

„Docieplenie dachu oraz części ścian w budynku Administracji II przy ul. Patriotów 32 w Rybniku”.

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie:

W specyfikacji technicznej wykonania robót w opisie wykonania docieplenia dachu jest zapis mówiący o położeniu na dachu papy podkładowej na styropapie. Nie ma do tego opisu odpowiednika w przedmiarze robót.

Odpowiedź:

Należy wycenić ułożenie papy asfaltowej podkładowej na styropianie przez dodanie pozycji 18' w przedmiarze.

KNR-W 4-01,0519-01 Analogia - "Ułożenie papy asfaltowej podkładowej na welonie z włókien szklanych na płytach styropianowych przez przyklejenie klejem poliuretanowym lub masą hydroizolacyjno- klejącą." - 910,88 m²

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **18.05.2017 r.** do godz. **11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **18.05.2017 r.** o godz. **11:30 w pokoju nr 4 sala narad.**