



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0017.2017

Rybnik, dnia 25 maja 2017 roku

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 24.05.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na

„Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w zasobach komunalnych ADM 1 i ADM 2 Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej z podziałem na zadania”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

W specyfikacji technicznej dz. 2 MATERIAŁY I URZĄDZENIA pkt 2.1 Rodzaje materiałów Zamawiający określił użycie profili PCV w klasie A (grubość ścianek $\geq 2,8\text{mm}$). Biorąc pod uwagę fakt, że klasa A określa tylko min grubość ścianki w widocznej części profilu a powyższe nie ma decydującego wpływu na wartość którejkolwiek z właściwości użytkowych okien określonych normą PN-EN 14351-1+A1:2010. a jedynie wpływa na ograniczenie ilości możliwych do zastosowania systemów okiennych co ogranicza konkurencyjność oferty.

1. Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie systemów okiennych nie należących do klasy A spełniające właściwości użytkowe, oraz parametry techniczne wymagane specyfikacją techniczną.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowania profili klasy A (o minimalnej grubości ścianek zewnętrznych 2,8mm) ponieważ grubość ścianek profilu wpływa na trwałość i wytrzymałość okien PVC.