



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Kościuszki 17  
44-200 Rybnik

DZP.1120.0020.2017

Rybnik, dnia 12 czerwca 2017 roku

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 12.06.2017 r.**

dot. przetargu nieograniczonego na

**„Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku”.**

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w punkcie II przedmiotu zamówienia z zakresie rzeczowym nie jest wyszczególnione wykonanie instalacji elektrycznej. W skład dokumentacji załączonej do postępowania wchodzi natomiast projekt elektryczny instalacji wymiennikowni, do której nie ma załączonego przedmiaru. Czy instalacja elektryczna wchodzi w zakres oferty? Proszę o uzupełnienie przedmiaru.

Odpowiedź:

Instalacja elektryczna wchodzi w zakres zamówienia. W kosztorysie budowlanym w poz. 122 w kalkulacji własnej opisano: wykonanie zasilania elektrycznego do wymiennikowni w tym: tablicy rozdzielczej, przewody kablowe, oprawy oświetleniowe, gniazda, instalacja odgromowa, według załączonej dokumentacji. Należy wycenić zasilanie typowego węzła ciepłego wg podanej pozycji i dokumentacji.

Pytanie 2:

W SIWZ, w punkcie IV warunki w postępowaniu, Wykonawca musi spełnić warunek wykonania robót określonych w pkt. a) oraz b). Czy Zamawiający dopuszcza aby ww. Warunki określone w pkt a) i b) były spełnione w ramach jednego postępowania?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza również aby warunki udziału w postępowaniu określone w pkt a) i b) były spełnione w ramach jednego postępowania.