



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
ul. Kościuszki 17  
44-200 Rybnik

DZP.1120.0020.2017

Rybnik, dnia 13 czerwca 2017 roku

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE z dn. 13.06.2017 r.**

dot. przetargu nieograniczonego na  
**„Termomodernizacja oraz przyłączenie budynku mieszkalnego wielorodzinnego do sieci ciepłowniczej przy ul. Morcinka 9 w Rybniku”.**

**Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.**

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

W kosztorysie budowlanym w poz. 80 – izolacja sufitu z wełny natryskiem – 560 m<sup>2</sup> – izolacja od wewnątrz. Albo izolacja z wełny przyklejeniem i kołkowaniem, albo izolacja natryskiem z pianki PUR? Wydaje się że chodzi jednak o “izolację natryskiem pianką PUR” a w opisie pozycji kosztorysowej jest niedoprecyzowanie. Proszę wyjaśnienie.

Odpowiedź:

W przedmiarach w części budowlanej w poz. 80 należy przyjąć od wewnątrz izolację wykonaną natryskowo z pianki PUR gr. 200 mm.