



Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
 ul. Szczęść Boże 11, 41-800 Zabrze
 tel. 32 434 37 18, faks. 32 422 34 19

Gazownia w Rybniku
 ul. Bolesława Chrobrego 39, 44-200 Rybnik
 tel. 32 434 37 18, faks. 32 422 34 19
 e-mail: RG.Rybnik@zabrze.psgaz.pl



**ZAKŁAD GOSPODARKI
 MIESZKANIOWEJ W RYBNIKU**
 ul. Tadeusza Kościuszki 17
 44-200 Rybnik

Nasz znak: W123/0000007275/00001/2017/00000

Rybnik, 31.03.2017

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI GAZOWEJ

*Przewidywany pobór gazu ziemnego wysokometanowego w ilości nie większej niż 10 m³/h/
 gazu ziemnego zaazotowanego w ilości nie większej niż 25 m³/h.*

W odpowiedzi na wniosek z dnia 31.03.2017 w oparciu o Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków funkcjonowania systemu gazowego Dz. U. z 2014 r., poz. 1059, wydaje się następujące Warunki przyłączenia do sieci gazowej:

1. Rodzaj paliwa wg PN-C-04750:2011: gaz z rodziny gazy ziemne, wysokometanowy, symbol E
2. Miejsce przyłączenia instalacji podmiotu (Punkt wyjścia z systemu gazowego):
 LOKAL MIESZKALNY, adres: Rybnik, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4c/3
3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:
 PRZYGOTOWANIE POŚLĄKÓW
 PRZYGOTOWANIE CWU
 OGRZEWANIE POMIESZCZEŃ
4. Rodzaj i ilość urządzeń gazowych, które będą podłączone do instalacji gazowej:

Urządzenie	Moc urządzenia [kW]	Liczba urządzeń [szt.]	Moc urządzeń [kW]
Kuchnia 4 palnikowa	4,00	1	4,00
Kocioł dwufunkcyjny	10,00	1	10,00
Łączna moc [kW]			14,00

5. Dostawa i odbiór paliwa gazowego:
 - 5.1. Moc przyłączeniowa 2,5 [m³/h];
 - 5.2. Roczny odbiór paliwa gazowego: 4000.00 [m³/rok] .
6. Miejsce włączenia do czynnej sieci gazowej:
 - 6.1. Gazociąg niskiego ciśnienia.
 - 6.2. Materiał: STAL, DN 150 [mm]
 - 6.3. Lokalizacja: Rybnik Jędrzeja Śniadeckiego
 - 6.4. Istniejące przyłącze o średnicy: 50mm, STAL, Ryb Jędrzeja Śniadeckiego 4c

7. Ciśnienie paliwa gazowego:
 - 7.1. w sieci dystrybucyjnej: minimalne: 1,60 [kPa] maksymalne: 2,50 [kPa]
 - 7.2. w punkcie dostarczenia i odbioru: minimalne 1.6 [kPa], maksymalne 2.5 [kPa]
8. Wymagania dotyczące kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
 - 8.1. Miejsce dostawy i odbioru: LOKAL MIESZKALNY, adres: Rybnik, ul. Jędrzeja Śniadeckiego 4c/3
 - 8.2. Charakterystyka układu pomiarowego:
 - 8.2.1. Typ gazomierza: gazomierz miechowy G4 - 1 [szt.], rozstaw króćców: 130 [mm], lokalizacja: w lokalu, status urządzenia: istniejące
 - 8.3. Wymagania dotyczące punktu: montaż urządzenia typu: Punkt gazowy pomiarowy - 1 [szt.], lokalizacja: w piwnicy, status urządzenia: istniejące
 - 8.4. Inne wymagania:
9. Miejsce rozgraniczenia sieci gazowej PSG sp. z o.o. i instalacji odbiorcy przyłączonego stanowi: kurek główny na przyłączy gazu, lokalizacja: w piwnicy.
Szafka jest własnością właściciela budynku i na nim spoczywa obowiązek jej zakupu montażu i konserwacji.
10. Koszt przyłączenia ponosi przedsiębiorstwo gazownicze.
11. Instalacja gazowa powinna być zaprojektowana i wykonana w trybie określonym Prawem budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) z późn. zmianami w oparciu o dokumentację techniczną, na którą uzyskano prawomocne pozwolenie na budowę. Zgodnie z powyższymi przepisami zabrania się stosowania w jednym budynku gazu płynnego igazu z sieci gazowej. Zaprojektowanie i wykonanie instalacji gazowej leży po stronie Klienta.
12. Przyłączane do sieci urządzenia i instalacje muszą spełniać wymagania techniczne i eksploatacyjne zapewniające:
 - 12.1. Bezpieczeństwo funkcjonowania systemu gazowego.
 - 12.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewłaściwą pracą przyłączonych urządzeń.
 - 12.3. Zabezpieczenie przyłączonych urządzeń, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub wprowadzenia ograniczeń w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.
13. W przypadku zmiany parametrów odbioru paliwa gazowego należy ponownie wystąpić z Wnioskiem o określenie nowych Warunków przyłączenia do sieci gazowej.
14. Warunki przyłączenia są ważne przez okres 24 miesięcy od dnia ich wydania, to jest do dnia 30.03.2019, o ile w tym czasie nie zostanie zawarta umowa o przyłączenie.
15. Warunki przyłączenia sporządzono w dwóch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.
16. Klauzule:
 - 16.1. W realizacji przyłączenia (w tym w opracowaniach projektowych) należy stosować rozwiązania techniczne i technologiczne przewidziane wewnątrznych opracowaniach PSG sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy wZabrzu, których odpowiednie części tematyczne będą udostępnione projektantowi/ wykonawcy na jego zgłoszenie, wyrażone w formie pisemnej, tradycyjnej lub elektronicznej.
 - 16.2. Projekt instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w PSG sp. z o.o.
 - 16.3. Niniejsze Warunki przyłączenia do sieci gazowej stanowią oświadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa gazowego w rozumieniu art. 34 ust. 3 pkt. 3 lit. A) Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 Ustawy Prawo energetyczne, jednak nie są zobowiązaniem do sprzedaży paliwa gazowego.
 - 16.4. Inne istotne dla realizacji przedmiotowego przyłączenia informacje:
Osoba do kontaktu:

Janusz Horak tel. 32 434 37 18 Contact Center
email: janusz.horak@zabrze.psgaz.pl

PRZEDSIĘBIORSTWO GAZOWNICZE

Dokument został przygotowany i zaakceptowany przez:

JANUSZ HORAK,

oraz zaakceptowany przez:

TOMASZ ODROZEK,

wygenerowany elektronicznie, nie wymaga podpisu ani stempla.

Data odbioru lub wysłania do Klienta:

Potwierdzam odbiór niniejszych Warunków przyłączenia do sieci gazowej

.....
(miejscowość, data i czytelny podpis Klienta)

Nr Klienta: 7135227

Otrzymują:

1. Klient
2. W123

Numer POD

PL0031198855

Kod kreskowy

