



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0052.2017

Rybnik, dnia 26 października 2017 roku

ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 25.10.2017 r.

dot. przetargu nieograniczonego na

„Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Zebrzydowickiej 2 w Rybniku”

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1:

poz.18-naprawa gzymsów oraz detali-/kpl/-brak przedmiarów określających zakres robót/długości gzymsów,szer.,grubości.

Odpowiedź:

W poz.18 przedmiaru przyjęto 1 kpl. napraw gzymsów - z projektu należy przyjąć :

Detale architektoniczne – 0,50m x 0,50m x 9 szt.

– 0,40m x 0,40m x 8 szt.

Gzyms – 34,70m x 0,30m x 0,10m,

Gzyms – 34,70m x 0,30m x 0,08m,

Obramowania – 2,60m x 0,13m x 0,12m x 22 szt.

– 4,30m x 0,13m x 0,12m x 8 szt.

Pytanie 2:

poz. 88-montaż gzymsów oraz detali architektonicznych -kpl.-brak przedmiarów profili opasek styropianowych do otworzenia wokół okien i gzymsów/długość,szerokość i grubość opasek styropianowych/.

Odpowiedź:

W poz. 88 przedmiaru przyjęto 1 kpl. montażu gzymsów oraz detali architektonicznych – z projektu należy przyjąć:

Gzymsy nad oknami – 1,9m x 0,08m x 0,10 m x 8 szt.

Opaski wokół okien

$[[1.56*2+1.76*2]*10+[1.66*2+0.61*2]*2+[0.76*2+1.41*2]*16+[0.99+2.20*2]*2$

$+ [1.46+2.26*2]*2]*0.06*0,03$

Gzyms – 34,70m x 0,30m x 0,10m,

Gzyms – 12,20m x 0,30m x 0,10m x 2 szt.

Pytanie 3:

istniejąca instalacja odgromowa jest zdekompletowana ,czy w zakres robót wchodzi odtworzenie instalacji. Jeśli tak to prosimy o uzupełnienie dokumentacji przetargowej o przedmiar dotyczący instalacji odgromowej.

Odpowiedź:

Budynek nie posiada instalacji odgromowej, pozostałą część po instalacji odgromowej po zbiorczej antenie AZART należy przewidzieć do demontażu. Koszty demontażu należy skalkulować w poz. nr 9.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **06.11.2017 r.** do godz. **11:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **06.11.2017 r.** o godz. **11:30 w pokoju nr 4.**