



Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
ul. Kościuszki 17
44-200 Rybnik

DZP.1120.0058.2017

Rybnik, dnia 23 listopada 2017 roku

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA z dn. 22.11.2017 r.
dot. przetargu nieograniczonego na
„Remont przyłącza kanalizacji deszczowej – przyłącze do budynku komunalnego
ul. Lompy 15D”**

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytania:

czy jest możliwość wizji na budynku Rybnik ul Lompy 15

czy jest możliwość przedstawienia dokumentów zbiorczych materiałów do wykonania zadania z podaniem szczegółowych danych materiałów tzn klasy rur , studzienek itd.

Odpowiedź:

Wykonawca może dokonać wizji w terenie robót bez udziału Zamawiającego.

Zamawiający nie ma szczegółowych wymagań co do zastosowanych materiałów. Należy zastosować rury kanalizacyjne PVC-U SN8 SDR 34 oraz typowe studzienki z tworzyw sztucznych posiadające dopuszczenie do stosowania w budownictwie.