



**Legenda:**

- - połączenie skręcane
- - połączenie spawane
- ⊠ - złącze kontrolne
- - zwód poziomy - montaż na uchwytych klejonych do powierzchni dachu

**Uwaga:**

Wszystkie części metalowe znajdujące się nad poziomem dachu połączyć elektrycznie ze zwodami poziomymi lub chronić zwodami pionowymi.

Kominy chronione będą za pomocą zwodów poziomych montowanych po obwodzie komina. W przypadku zastosowania kominków wentylacyjnych należy wykonać zwody pionowe z drutu  $\phi 8$ mm, wystających 0,5m ponad najwyższy element komina.

Przewody odprowadzające prowadzić podtynkowo w rurze ochronnej. Montaż złącza kontrolnego podtynkowo w puszcze na złącze kontrolne.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT "				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY RYBNIK UL. RZECZNA 4			
PROJEKT	PBW REMONTU ELEWACJI I DACHU ORAZ WYKONANIA IZOLACJI PRZECIWWILGOCIOWEJ - INSTALACJA ODGROMOWA.			
TEMAT RYSUNKU	RZUT DACHU. INSTALACJA ODGROMOWA.			1:100
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Błażej Miguła	SLK/2264/POOE/08	06.2015	
				Eo-01