PRZĘSŁO



W razie wystąpienia w poziomie zbrojenia przeszkód nie mogących ulec usunięciu (np. duże korzenie, kable energetyczne) należy pojedyncze odcinki zbrojenia i spód fundamentu lokalizować wyżej, na warstwie żwiru



BRAMA



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

NR	Ø	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ POJ.[mm]	DŁ.CAŁK[mb.] AII 18G2 Ø10	DŁ.CAŁK[mb.] A0 St0S Ø4,5
WZMOCNIENIA PIONOWE (9szt.)					
1	10	36	2500	90,00	
2	4,5	36	700		25,20
ZBROJENIE ŁAWY (16,70mb)					
3	10	mb	-	70,00	
4	4,5	68	600		40,80
DŁUGOŚC CAŁKOWITA [mb]				160,00	66,00
CIĘŻAR JEDNOSTKOWY [kg/mb]				0,617	0,125
CIĘŻAR CAŁKOWITY [kg]				98,72	8,25

BETON C16/20

Uwagi :
1. Ogrodzenie należy wykonać zgodnie z wytycznymi przyjętego systemu ogrodzenia.
2. Posadowienie na głębokość min. 1m p.p.t.
3. Zestawienie stali profilowej na rys. nr 5.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "A.F.PROJEKT "				
OBIEKT	BUDYNEK MIESZKALNY RYBNIK UL. RZECZNA 4			
PROJEKT	PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA PODWÓRZA			
TEMAT RYSUNKU	OGRODZENIE MUROWANE SZCZEGÓŁY			1:25
PROJEKTOWAŁ	arch. ADAM FIDYKA	9/99	07.2015	
	tech. BARBARA HADUŁA		07.2015	
				4