

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Gliwicach
ul. Portowa 14a, 44-100 Gliwice
Klienci indywidualni: tel. +48 32 303 0 303
Klienci biznesowi: tel. +48 32 303 0 101

Adres do korespondencji:
ul. Barlickiego 2, 44-100 Gliwice
info@tauron-dystrybucja.pl



Rybnik 23.07.2015r.
TDO11/DZU/MM/29/U/S15/071687/2015

APROJEKT
ul. Św. Katarzyny 2/5
44-100 Gliwice

Dotyczy: zabezpieczenie kabli SN i nN w Rybniku przy ul. Rzecznej 4.

1. Należy wykonać przekopy kontrolne i zlokalizować kable SN tj: **Kable SN - Uwaga kabel w izolacji papierowej HAKFtA 20kV 3x120** rel: Rybnik Marchlewskiego - Rybnik SDH, R0262-R0079, Rybnik Targowisko - Rybnik Poczta, R0070-R0032, w Rybniku przy ul. Rzecznej w przypadku kolizji w miejscach skrzyżowań na w/w kablach założyć rury A160PS (dla kabla SN kolor czerwony) i uszczelnić je dławicami czopowymi EK186.
Kable nN YAKY 4x240mm2 rel: ze złącza o nr 26591 do złącza o nr 74655, ze stacji R0262 do złącza o nr 26591, ze złącza o nr 26591 do złącza o nr 79849, w Rybniku przy ul. Rzecznej w przypadku kolizji w miejscach skrzyżowań na w/w kablach założyć rury A110PS (dla kabla nN kolor niebieski) i uszczelnić je dławicami czopowymi EK186
2. Dodatkowo zachodzi kolizja z kablami oświetlenia ulic YAKY 0,40 kV 4x35 mm², kabel pomiędzy wysięgnikiem o nr 178764 a latarnią o nr 224622, kabel pomiędzy wysięgnikiem o nr 178769 a wysięgnikiem o nr 178764
3. **W przypadku nie zachowania odległości zgodnych z normami E-004, E-5100 i przepisami budowy urządzeń energetycznych w/w kable należy bezwzględnie przebudować.**
4. Przed przystąpieniem do zakładania osłon, kable należy pozbawić napięcia i uziemić.
5. Praca może się rozpocząć po formalnym dopuszczeniu brygady przez pracownika Tauron Dystrybucja Serwis S.A. - Region Rybnik.
6. Przed zasypaniem miejsca kolizji należy zgłosić w **Tauron Dystrybucja S.A. Region Rybnik gotowość do odbioru prac zanikowych.**
7. Należy opracować harmonogram wyłączeń i uzgodnić go przynajmniej z 10-cio dniowym wyprzedzeniem z Tauron Dystrybucja Serwis S.A. - Region Rybnik.
8. Uzgodnienie to nie zwalnia wykonawcy od stosowania się do przepisów budowlanych i branżowych.
9. W miejscach skrzyżowań z kablami **prace ziemne należy wykonywać ręcznie.**
10. Prace w pobliżu naszych urządzeń podziemnych należy wykonywać (sprzętem) w odległości 2m oraz kable można odkrywać tylko do istniejącej folii lub cegieł, a w przypadku zmniejszenia tej odległości pod nadzorem pracownika Tauron Dystrybucja Serwis S.A.- Region Rybnik i przy wyłączonych urządzeniach.
11. **Po wykonanych pracach należy uzyskać protokół robót zanikowych.**

Z poważaniem
TAURON Dystrybucja S.A.
Pełnomocnik


Marek Mikołajczak

Kopia
a/a

TAURON Dystrybucja S.A.
ul. Jasnogórska 11
31-358 Kraków

NIP: 611 020 28 60, REGON: 230179216
Kapitał zakładowy (wpłacony): 511.965.927,36 zł
Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia
XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
pod numerem KRS: 0000073321

www.tauron-dystrybucja.pl