



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0010.2020

Rybnik, dnia 13 lipca 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 8 lipca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach. Etap IA z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 12 wraz z wymianą źródeł ciepła.

Zadanie nr 2: Termomodernizacja budynku przy ul. Bogusławskiego 14 wraz z wymianą źródeł ciepła”.

Zadanie nr 3: Termomodernizacja budynku przy ul. Grażyńskiego 3 wraz z wymianą źródeł ciepła

Zadanie nr 4: Termomodernizacja budynku przy ul. Plac Żołnierza 2 wraz z wymianą źródeł ciepła

Zadanie nr 5: Termomodernizacja budynku przy ul. Żurawia 5 wraz z wymianą źródeł ciepła”

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego dla zadania nr 1 i 2.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

**Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej instalacja c.o. jest zaprojektowana z rur miedzianych. Czy można zamienić rury na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym do instalacji centralnego ogrzewania. System rur stalowych zaciskowych musi posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

### **Pytanie 2**

W dokumentacji technicznej wewnętrzna instalacja gazu jest zaprojektowana z rur stalowych czarnych. Czy można wykonać rozprowadzenie instalacji gazowej w mieszkaniach z rur miedzianych systemu zaciskowego?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur miedzianych zaciskowych w wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniach. Rury miedziane łączone w systemie zaciskowym muszą posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach gazowych.

### **Pytanie 3**

Czy wykonawca ma wykonać instalację elektryczną do kotłów?

### **Odpowiedź**

W ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji elektrycznej do kotłów gazowych.

### **Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty ponownego plombowania gazomierzy.

### **Odpowiedź**

Koszty rozplombowania i ponownego plombowania gazomierzy ponosi Wykonawca (zapis w SIWZ str. 16, rozdział XI. Sposób obliczania ceny ofertowej).

Ponadto Zamawiający uzupełnia aktualny projekt kolorystyki elewacji, opinię Miejskiego Konserwatora Zabytków oraz uszczegółowienie miejsca montażu tablicy pamiątkowej dla zadania nr 1, 2, 3, 4, 5.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **04.08.2020 r. do godz. 09:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **04.08.2020 r. o godz. 10:00** w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 121-293908. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.