



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17
44-200 Rybnik,
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0013.2020

Rybnik, dnia 16 lipca 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 14 lipca 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Budynek przy ul. Bogusławskiego 3

Zadanie nr 2 – Budynek przy ul. Elsnera 2”

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

Pytanie 1

Prosimy o informacje, czy instalacja odgromowa w ww. budynkach ma być wykonana jako kompletna. Ilości podane w kosztorysie są jedynie częściowe.

Odpowiedź

Pozycje przedmiarowe związane z demontażem i ponownym montażem części instalacji odgromowej zostały wprowadzone do przedmiaru błędnie. Budynki nie posiadają instalacji odgromowych. Wobec powyższego nie należy wyceniać niżej wymienionych pozycji przedmiarowych:

Zadanie nr 1 – Budynek przy ul. Bogusławskiego 3 – Dział 1.11, pozycje:
82,83,84,85,86

Zadanie nr 2 – Budynek przy ul. Elsnera 2 – Dział 1.11, pozycje: 86,87,88,89,90