



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0027.2020

Rybnik, dnia 18 września 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 17 września 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Budynek przy ul. Bogusławskiego 3

Zadanie nr 2 – Budynek przy ul. Elsnera 2”.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

**Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej instalacja c.o. jest zaprojektowana z rur miedzianych. Czy można zamienić rury na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym ?

**Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym do instalacji centralnego ogrzewania. System

rur stalowych zaciskowych musi posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

### **Pytanie 2**

W dokumentacji technicznej wewnętrzna instalacja gazu jest zaprojektowana z rur stalowych czarnych. Czy można wykonać rozprowdzenie instalacji gazowej w mieszkaniach z rur miedzianych systemu zaciskowego ?

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur miedzianych zaciskowych w wewnętrznej instalacji gazu w mieszkaniach. Rury miedziane łączone w systemie zaciskowym muszą posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach gazowych.

### **Pytanie 3**

Czy wykonawca ma wykonać instalację elektryczną do kotłów?

### **Odpowiedź**

W ofercie należy uwzględnić wykonanie instalacji elektrycznej do kotłów gazowych.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **15.10.2020 r. do godz. 08:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **15.10.2020 r. o godz. 09:00** w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 177-424415. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.