



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0027.2020

Rybnik, dnia 8 października 2020r.

Odpowiedź na pytanie z dnia 8 października 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1 – Budynek przy ul. Bogusławskiego 3

Zadanie nr 2 – Budynek przy ul. Elsnera 2”.

Zamawiający udziela odpowiedź na pytanie, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytanie zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedzią Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

**Pytanie 1**

W związku z przygotowaniem oferty do przetargu „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap IA, z podziałem na zadania Bogusławskiego 3 i Elsnera2”, prosimy o wyjaśnienie nieścisłości.

1/3

W odpowiedziach na pytania wykonawców z dnia 18.09.2020r. pytanie 1 : „W dokumentacji instalacja c.o. jest zaprojektowana z rur miedzianych. Czy można zamienić rury na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym?” Zamawiający odpowiedział: „Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych w systemie zaciskowym do instalacji centralnego ogrzewania. System rur stalowych zaciskowym musi posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania”.

Jednakże w zapytanie Wykonawcy wkładł się błąd ponieważ zg. z opisem w dokumentacji i przedmiarem robót instalacja c.o. została zaprojektowana z rur PEX z tym że, projektant dopuszcza zastosowanie rur stalowych łączonych na złączki zaciskane, w dalszej części projektu zapisano, że: „Rozprowadzenie przewodów poszczególnych wewnętrznych instalacji ogrzewczych od indywidualnych kotłów do grzejników należy wykonać: wzdłuż ścian w izolacji w listwach przypodłogowych lub bruzdach ściennych”. Rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych nie powinno się zamurowywać,

Ponadto żadne z tych dwóch sposobów tj. montaż listwy przypodłogowych ani wykonanie bruzd ściennych i zamurowanie, nie zostało uwzględnione w przedmiarach.

W związku z powyższym prosimy o informację czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych czarnych zewnętrznie ocynkowanych prowadzonych natynkowo /bez zastosowania listw przypodłogowych/? Bądź prosimy o jednoznacznie wskazanie w jaki sposób należy prowadzić instalację c.o.

### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym. Instalację prowadzić natynkowo. Rury te muszą posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **27.10.2020 r. do godz. 08:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **27.10.2020 r. o godz. 09:00** w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 177-424415. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.