



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860, f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0029.2020

Rybnik, dnia 5 października 2020 r.

**Odpowiedzi na pytania z dnia 2 października 2020 r.**

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku- Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap III, z podziałem na zadania:

Zadanie nr 1: Budynek przy ul. Patriotów 20,

Zadanie nr 2: Budynek przy ul. Patriotów 22,

Zadanie nr 3: Budynek przy ul. Lompy 14,

Zadanie nr 4: Budynek przy ul. Lompy 15,

Zadanie nr 5: Budynek przy ul. I Brygady 1.”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawców wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

### **Pytanie 1**

W dokumentacji technicznej instalacja c.o. jest zaprojektowana z rur z tworzyw sztucznych. Czy można zamienić rury na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym?

### **Odpowiedź**

Zamawiający zmienia wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na rury stalowe czarne zewnętrznie ocynkowane w systemie zaciskowym . Rury te muszą posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach centralnego ogrzewania.

### **Pytanie 2**

W dokumentacji technicznej wewnętrzna instalacja gazu jest zaprojektowana z rur stalowych czarnych. Czy można wykonać rozprowadzenie instalacji gazowej w mieszkaniach z rur miedzianych systemu zaciskowego?

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza wykonanie instalacji gazowej w mieszkaniach z rur miedzianych w systemie zaciskowym. Rury miedziane łączone w systemie zaciskowym muszą posiadać deklarację zgodności do stosowania w instalacjach gazowych.

### **Pytanie 3**

Czy wykonawca ma wykonać instalację elektryczną do kotłów?

### **Odpowiedź**

Wykonawca ma wycenić montaż kotłów gazowych wraz z kompletem podłączeń :

- odpływu skroplin do kanalizacji ściekowej,
- podłączenia instalacji wody,
- podłączenia instalacji elektrycznej do kotłów.

### **Pytanie 4**

Prosimy o wyjaśnienie kto ponosi koszty ponownego plombowania gazomierzy.

### **Odpowiedź**

Koszty ponownego plombowania liczników gazu ponosi Wykonawca (zapis w SIWZ str.28, rozdział XI. Sposób obliczania ceny ofertowej).

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **22.10.2020 r. do godz. 08:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **22.10.2020 r. o godz. 09:00** w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 179-431275. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.