



**Zakład Gospodarki Mieszkaniowej  
w Rybniku**

Wykonawcy

ul. Tadeusza Kościuszki 17  
44-200 Rybnik,  
t +48 32 42 94 860 , f +48 32 42 94 889  
zgm@zgm.rybnik.pl

DZP.2120.0028.2020

Rybnik, dnia 7 października 2020 r.

Odpowiedzi na pytania z dnia 5 października 2020 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego „Termomodernizacja budynków mieszkalnych w Rybniku – Boguszowicach wraz ze zmianą sposobu ogrzewania. Etap II, z podziałem na zadania:

- Zadanie 1: Budynek przy ul. Lompy 3
- Zadanie 2: Budynek przy ul. Lompy 4
- Zadanie 3: Budynek przy ul. Lompy 5
- Zadanie 4: Budynek przy ul. Śniadeckiego 1.”

Zamawiający udziela odpowiedzi na pytanie, mimo iż nie jest do tego zobowiązany, z uwagi na fakt, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po terminie przewidzianym na jego złożenie.

W załączeniu przekazuję pytania zadane przez Wykonawcę wraz z odpowiedziami Zamawiającego.

Proszę o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.

## **Zadanie nr 1: „Budynek przy ul. Lompy 3”**

### **Pytanie 1**

Zgodnie z przedmiarem robót (przedmiar budowlany, poz. nr 76) należy wykonać malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, natomiast wg Opisu Technicznego (pkt 7 Kolorystyka) należy wykonać nowe balustrady balkonowe z profili stalowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Ponadto zgodnie z rysunkiem przedstawiającym nową kolorystykę budynku zamieszczono opis, który wskazuje, iż balustrady balkonowe należy wykonać w kolorze RAL 7021. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić w/w balustrady na nowe lub tylko pomalować. Prosimy o wskazanie sposobu malowania balustrad oraz koloru na jaki mają zostać pomalowane w celu wykonania prawidłowej wyceny.

### **Odpowiedź**

W ofercie należy przyjąć wykonanie nowych balustrad balkonowych stalowych wg dokumentacji projektowej malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021 zgodnie z rysunkiem kolorystyki budynku.

## **Zadanie nr 2: „Budynek przy ul. Lompy 4”**

### **Pytanie 2**

Zgodnie z przedmiarem robót (przedmiar budowlany, poz. nr 78) należy wykonać malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, natomiast wg Opisu Technicznego (pkt 7 Kolorystyka) należy wykonać nowe balustrady balkonowe z profili stalowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Ponadto zgodnie z rysunkiem przedstawiającym nową kolorystykę budynku zamieszczono opis, który wskazuje, iż balustrady balkonowe należy wykonać w kolorze RAL 7021. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić w/w balustrady na nowe lub tylko pomalować. Prosimy o wskazanie sposobu malowania balustrad oraz koloru na jaki mają zostać pomalowane w celu wykonania prawidłowej wyceny.

### **Odpowiedź**

W ofercie należy przyjąć wykonanie nowych balustrad balkonowych stalowych wg dokumentacji projektowej malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021 zgodnie z rysunkiem kolorystyki budynku.

### **Zadanie nr 3: „Budynek przy ul. Lompy 5”**

#### **Pytanie 3**

Zgodnie z przedmiarem robót (przedmiar budowlany, poz. nr 77) należy wykonać malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, natomiast wg Opisu Technicznego (pkt 7 Kolorystyka) należy wykonać nowe balustrady balkonowe z profili stalowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Ponadto zgodnie z rysunkiem przedstawiającym nową kolorystykę budynku zamieszczono opis, który wskazuje, iż balustrady balkonowe należy wykonać w kolorze RAL 7021. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić w/w balustrady na nowe lub tylko pomalować. Prosimy o wskazanie sposobu malowania balustrad oraz koloru na jaki mają zostać pomalowane w celu wykonania prawidłowej wyceny.

#### **Odpowiedź**

W ofercie należy przyjąć wykonanie nowych balustrad balkonowych stalowych wg dokumentacji projektowej malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021 zgodnie z rysunkiem kolorystyki budynku.

### **Zadanie nr 4: „Budynek przy ul. Śniadeckiego 1”**

#### **Pytanie 4**

Zgodnie z przedmiarem robót (przedmiar budowlany, poz. nr 76) należy wykonać malowanie dwukrotne farbą olejną krat i balustrad z prętów prostych, natomiast wg Opisu Technicznego (pkt 7 Kolorystyka) należy wykonać nowe balustrady balkonowe z profili stalowych malowane proszkowo na kolor RAL 7016. Ponadto zgodnie z rysunkiem przedstawiającym nową kolorystykę budynku zamieszczono opis, który wskazuje, iż balustrady balkonowe należy wykonać w kolorze RAL 7021. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wymienić w/w balustrady na nowe lub tylko pomalować. Prosimy o wskazanie sposobu malowania balustrad oraz koloru na jaki mają zostać pomalowane w celu wykonania prawidłowej wyceny.

#### **Odpowiedź**

W ofercie należy przyjąć wykonanie nowych balustrad balkonowych stalowych wg dokumentacji projektowej malowanych proszkowo w kolorze RAL 7021 zgodnie z rysunkiem kolorystyki budynku.

Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień treści Specyfikacji

Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **23.10.2020 r. do godz. 8:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.10.2020 r. o godz. 9:00** w pokoju nr 4 (sala narad).

Zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2020/S 180-433506. Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo po upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.